

## АКТ

проведения ПТУ (ПТЗ, тренировки по эвакуации людей)

г. Тобольск

АУСОИТО, Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних г. Тобольска

«4» 03 2016г.

Должность, звание, ФИО проводившего мероприятие:

заместитель начальника ЗРПЧ капитан в.с.с. Тимофеев П.И.

старший инструктор МЧС №1 майор в.с.с. Сметельникова С.И.

Характеристика объекта: размеры в плане 70x55x6; степень огнестойкости ЛС0; этажность 2; количество эвакуационных выходов 12; система оповещения людей о пожаре речевым способом; количество человек, подлежащих эвакуации 66, из них обслуживающего персонала 50.

Количество на объекте обслуживающего персонала 50

В том числе в ночное время 5

В том числе постоянно проживающих граждан 26

В том числе количество участвующих людей в проведении мероприятия 16

Количество проведенных инструктажей / обученных людей 1/50

Вручено памяток, листовок инструкций на противопожарную тематику \_\_\_\_\_

Время: подачи вводной о возникновении пожара 10ч 50м, срабатывания системы оповещения 10ч 51 мин, начала эвакуации из здания 10ч 51 мин, завершения эвакуации из здания 10ч 54 мин, окончания переключки эвакуируемых людей 10ч 54 мин.

Результаты эвакуации: Исправность и срабатывание автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре фактическое время эвакуации людей 20с., количество эвакуированных / в том числе обслуживающего персонала 66/50, количество используемых эвакуационных выходов из здания три, количество постов безопасности у выходов три, наличие списков эвакуируемых людей 6 списков

Замечания по эвакуации: замечаний нет

Выводы по проведению ПТУ (ПТЗ):

Состояние и работоспособность наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения 6 ПК, 2 ПК на расстоянии 100м - исправны.

Оценка действий РТП удовлетворительно

Оценка действий обслуживающего персонала до прибытия подразделений ФПС удовлетворительно

Подписи должностного лица проводившего мероприятие и руководителя учреждения: Сметельникова С.И.

Тимофеев П.И.

Давыдов П.А.

