

УТВЕРЖДАЮ



Начальник управления  
социальной защиты населения  
города Тобольска

*Е.В. Елесина* Е.В. Елесина

29 » марта 2019 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

объекта социальной инфраструктуры

№ 3

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: АУ СОН ТО «СРЦН г.Тобольска»;
- 1.2. Адрес объекта: Тюменская область, г.Тобольск, 4 мкр., д.50;
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
  - отдельно стоящее здание 2 этажа, 1187,7 кв. м;
  - наличие прилегающего земельного участка: да - 7 194 кв. м.;
- 1.4. Год постройки здания 1979, последнего капитального ремонта 2004;
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего, капитального - 2020;

**сведения об организации, расположенной на объекте**

- 1.6. Название организации (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование): Автономное учреждение социального обслуживания населения Тюменской области «Социально - реабилитационный центр для несовершеннолетних города Тобольска», АУ СОН ТО «СРЦН г.Тобольска»;
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 626150, Россия, Тюменская область, город Тобольск, 4 микрорайон, дом 50;
- 1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление;
- 1.9. Форма собственности: государственная;
- 1.10. Территориальная принадлежность: региональная;
- 1.11. Вышестоящая организация: Департамент социального развития Тюменской области;

1.12. Адрес вышестоящей организации: 625048, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Республики 83 А.

## 2. Характеристика деятельности организации на объекте

(по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности: социальная защита;
- 2.2. Виды оказываемых услуг: социальные услуги;
- 2.3. Форма оказания услуг: на объекте, с временным проживанием, на дому, дистанционно;
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории;
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: дети-инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно - двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития;
- 2.6. Плановая мощность: вместимость- 150, пропускная способность 20;
- 2.7. Участие в исполнении ИПР ребенка-инвалида: да.

## 3. Состояние доступности объекта для инвалидов и

И других маломобильных групп населения

### 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

- 1) до остановки «Школа искусств» маршрутными автобусами АО «Тобольское ПАТП» 1, 4, 8, 8к, 8а, 9, 12, 15, 21, 107;
- 2) до остановки «Академическая» маршрутными автобусами АО «Тобольское ПАТП» 1, 8, 8к, 8а, 9, 12, 15, 16;
- 3) до остановки «Поликлиника» маршрутными автобусами АО «Тобольское ПАТП» 4, 8, 8а, 21;
- 4) до остановки «4 микрорайон» маршрутными автобусами АО «Тобольское ПАТП» 10А, 19, 20;

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: да;

### 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: 1) 300 м; 2) 200 м; 3) 200 м; 4) 150 м;

3.2.2. время движения (пешком) не более: 1) 7 мин.; 2) 5 мин. 3) 5 мин.;

4) 5 мин;

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: в распоряжении АУ СОН ТО «СРЦН г.Тобольска» находится 2 единицы служебного автотранспорта оборудованного для перевозки инвалидов;

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да;

3.2.4. Перекрёстки: регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: нет;

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, съезды с тротуара и бордюры;

Их обустройство для инвалидов на коляске: да.

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания <\*>

N п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	Б
6	с нарушениями умственного развития	Б

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <***>
----------	---	---

1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (Г, У, О), ДУ(К, С)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (О, У), ДУ (С, К, Г)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (Г, У, О), ДУ(К, С)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-В
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И(К, О, Г, У), ДУ(С)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ

### 3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Объект признан условно доступным для категорий (К, У, О, Г, С) инвалидов при условии оказания ситуационной помощи.

Для обеспечения разумной доступности объекта для всех категорий инвалидов необходимо:

- на пути следования от остановки к объекту, перед входом на территорию ОСИ рекомендуется установить рельефный стенд с информацией об учреждении доступной для всех категорий инвалидов;

- оборудовать места отдыха на прилегающей территории, заменить входную дверь в соответствии с нормами, перенести кнопку вызова персонала перед подъемом на крыльцо.

- оборудовать туалетную комнату рычажными либо сенсорными смесителем для раковины и сушилкой для рук, установить кнопку вызова персонала,

- оборудовать санитарно-гигиеническое помещение универсальной доступности с нормативным размером, обеспечивающим разворот кресла-коляски, с установкой кнопки вызова персонала, опорных поручней у унитаза и раковины, нанесением тактильной и цветовой разметки, размещением пиктограммы «выход из помещения» внутри санузла со стороны замочной скважины двери, ручку и дверной проёмом выделить контрастным (желтым) цветом.

- в ванной комнате предусмотреть отделку пола из нескользящих материалов,

душевую кабину с возможностью пользования душем сидя на скамье, в свободных от оборудования зонах предусмотреть поручни, штанги, крючки для костылей. При входе в санитарно-гигиенические помещения разместить пиктограмму с условным обозначением помещения.

Все ненормативные двери, дверные ручки в здании заменить.

Для обеспечения более полной доступности для инвалидов на кресло-колясках, инвалидов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, органов зрения необходимо перенести зону целевого назначения со 2 на 1 этаж здания;

Полная доступность для инвалидов с нарушениями органов зрения может быть достигнута при комплексном развитии системы информации на объекте с использованием контрастных цветовых и тактильных направляющих на всех путях движения с тактильным и цветовым предупреждением о препятствиях, в т.ч. на прилегающей территории. Дверные ручки нормативной формы окрасить в контрастный цвет, дверные проемы выделить контрастным цветом. При размещении основной информации, предусмотреть дублирование рельефно-точечным шрифтом Брайля.

Для инвалидов с нарушением слуха организовать сурдоперевод при оказании услуг.

#### 4. Управленческое решение

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Организационные мероприятия, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП
2	Вход (входы) в здание	Организационные мероприятия, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Организационные мероприятия, капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСП
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Организационные мероприятия, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП
5	Санитарно-гигиенические помещения	Организационные мероприятия, капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСП
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Организационные мероприятия, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Организационные мероприятия



8	Все зоны и участки	Организационные мероприятия, капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР
---	--------------------	---

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

4.2. Период проведения работ: до 2025;

в рамках исполнения Распоряжение Правительства Тюменской области от 22.09.2015 № 1516-рп « Об утверждении Регионального плана мероприятий («дорожная карта» «Повышение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Тюменской области», Распоряжение администрации города Тобольска от 14.09.2015 № 1706 «Об утверждении муниципального плана мероприятий («Дорожная карта») «Повышение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения на территории города Тобольска»

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: полная доступность объекта для всех категорий инвалидов

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии \_\_\_\_\_

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов;

4.4.6. другое

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата),

прилагается \_\_\_\_\_

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации информационный портал Государственной программы «Доступная среда» [www.zhit-vmeste.ru](http://www.zhit-vmeste.ru) (Жить вместе), <http://zhit-vmeste.ru/map/>  
(Карта доступности объектов)

(наименование сайта, портала)

#### 5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от "22" марта 2019 г.
2. Акта обследования объекта: № акта 3 от "29" марта 2019 г.
3. Решения Комиссии \_\_\_\_\_ от "29" 03 2019 г.