

АКТ

проведения ПТУ (ПТЗ, тренировки по эвакуации людей)

АУСОН ГО "Сочинский районный центр внебюджетного финансирования г. Тольятти"

г. Тольятль

«25» 07 2018г.

Должность, звание, ФИО проводившего мероприятия:

Начальник ЗР ПСЧ РПС ГО ТУ № 19878 по Тольятти областного казначейства в.м. Ткачев П.Н.
Ст. инженер ОИД и Пр. по г. Тольятти МОИД и Пр. ИД майор в.м. Керрет Р.И.

Характеристика объекта: размеры в плане 90 x 35 x 6,4; степень огнестойкости 2 СД; этажность 2; количество эвакуационных выходов 13; система оповещения людей о пожаре речевая; количество человек, подлежащих эвакуации 58, из них обслуживающего персонала 22.

Количество на объекте обслуживающего персонала 32

В том числе в ночное время 4

В том числе постоянно проживающих граждан —

В том числе количество участвующих людей в проведении мероприятия 58

Количество проведенных инструктажей / обученных людей 1 / 32

Вручено памяток, листовок инструкций на противопожарную тематику —

Время: подачи вводной о возникновении пожара 14 35, срабатывания системы оповещения 14 36, начала эвакуации из здания 14 36, завершения эвакуации из здания 14 38, окончания переключки эвакуируемых людей 14 38, начала эвакуации из здания 14 36

Результаты эвакуации: Исправность и срабатывание автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре исправно, фактическое время эвакуации людей 2 мин, количество эвакуируемого персонала 58 / 32, количество используемых эвакуационных выходов из здания 1, количество постов безопасности у выходов 1, наличие списков эвакуируемых людей исправно

Замечания по эвакуации: —

Выводы по проведению ПТУ (ПТЗ):

Состояние и работоспособность наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения СРК, 1 ПР - исправно

Оценка действий РТП удовлетворительно

Оценка действий обслуживающего персонала до прибытия подразделений ФПС удовлетворительно

Подписи должностного лица проводившего мероприятие и руководителя учреждения:

И.О. Ткачев П.Н.
П.Н. Ткачев
И.О. Керрет Р.И.
Р.И. Керрет

