

АКТ

проведения ПТУ (ПТЗ, тренировки по эвакуации людей)

АУСОМ ТО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Ор» 04 2015г.
г.Тобольск

Должность, звание, ФИО проводившего мероприятие
Зем. начальница ЗТМ ФНС ст. п.-т. в. службы Тиморев В.И.
ст. инспектор МОУ №1 майор в.о. службы Свистелюкникова С.И.

Характеристика объекта: размеры в плане _____; степень огнестойкости 2СО; этажность двухэтажная; количество эвакуационных выходов _____; система оповещения людей о речевым способом; количество человек, подлежащих эвакуации 45, из них обслуживающего персонала 30.

Количество на объекте обслуживающего персонала 30

В том числе в ночное время 5

В том числе постоянно проживающих граждан 21

В том числе количество участвующих людей в проведении мероприятия 15

Количество проведенных инструктажей / обученных людей 1/30

Вручено памяток, листовок инструкций на противопожарную тематику 30 памяток

Время: подачи вводной о возникновении пожара 14ч 10 мин. срабатывания системы оповещения 14ч 10 мин. начала эвакуации из здания 14ч 10 мин. завершения эвакуации из здания 14ч 15 мин. окончания переключки эвакуируемых людей 14ч 15 мин.

Результаты эвакуации: Исправность и срабатывание автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре исправна
фактическое время эвакуации людей 5 мин 30 секунд количество эвакуированных / в том числе обслуживающего персонала 45 / 30, количество используемых эвакуационных выходов из здания 3 шт. количество постов безопасности у выходов 3 шт., наличие списков эвакуируемых людей в наличии

Замечания по эвакуации: замечаний нет

Выводы по проведению ПТУ (ПТЗ):

Состояние и работоспособность наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения ВПК исправна, 1 ПТ на расстоянии 100м исправна.

Оценка действий РТП удовлетворительно

Оценка действий обслуживающего персонала до прибытия подразделений ФПС _____

Подписи должностного лица проводившего мероприятие и руководителя учреждения: _____

Тиморев В.И.
Свистелюкникова С.И.
Т.А. Левина

